

تاريخ الطباعة : 2016-06-14
وقت الطباعة : AM 9:24
رقم الطلب : PAC16006924



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : إعتقاد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري: شركة دانوب لمواد البناء

رقم السجل التجاري: 51213 رقم الرخصة التجارية: 80363

رقم قيد المنشأة: 13-5908-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Gypsum Boards , Cement Boards etc.

تفاصيل الشهادة

. تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق

ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2018-06-14

تاريخ الاعتماد : 2016-06-14

1ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2016-06-14 : التاريخ

PERMIT # PAC16006924 : رقم الطلب



وزارة الداخلية

الإدارة العامة للدفاع المدني

إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Gypsum Boards , Cement Boards etc.	المنتج :				
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :				
APPLICANT / P.O .Box	شركة دانوب لمواد البناء	مقدم الطلب :				
MANUFACTURER / LOCATION :	SAINT-GOBAIN GYPROC MIDDLE EAST / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع :				
PRODUCT / MODEL :	<table border="1"><thead><tr><th>الوصف</th><th>الموديل</th></tr></thead><tbody><tr><td>GypWall Classic and Twin Frame Drywall Partition System, 30, 60, 90, 120 & 180min Fire Rating, Refer to EWCL Cert. No. ME 5028 for the System Configuration, Components, description and performance of the Drywall Partition System. The partition systems are approved for internal use only.</td><td>GypWall Classic and Twin Frame</td></tr></tbody></table>	الوصف	الموديل	GypWall Classic and Twin Frame Drywall Partition System, 30, 60, 90, 120 & 180min Fire Rating, Refer to EWCL Cert. No. ME 5028 for the System Configuration, Components, description and performance of the Drywall Partition System. The partition systems are approved for internal use only.	GypWall Classic and Twin Frame	قائمة المنتجات :
الوصف	الموديل					
GypWall Classic and Twin Frame Drywall Partition System, 30, 60, 90, 120 & 180min Fire Rating, Refer to EWCL Cert. No. ME 5028 for the System Configuration, Components, description and performance of the Drywall Partition System. The partition systems are approved for internal use only.	GypWall Classic and Twin Frame					
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- ME-5028 - EXOVA WARRINGTONFIRE	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :				

RECOMMENDATIONS

التوصيات

TEST STANDARD: BS476: Part 22, EN 1364-1, ASTM E119, NFPA 251 and ASTM E2032

1ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

تاريخ الطباعة : 2016-06-14
وقت الطباعة : PM 12:47
رقم الطلب : PAC16006928



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري: شركة دانوب لمواد البناء

رقم السجل التجاري: 51213 رقم الرخصة التجارية: 80363

رقم قيد المنشأة: 13-5908-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Gypsum Boards , Cement Boards etc.

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2018-06-14

تاريخ الاعتماد : 2016-06-14

ع/ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2016-06-14 : التاريخ
PERMIT # PAC16006928 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Gypsum Boards , Cement Boards etc.	المنتج :				
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :				
APPLICANT / P.O .Box	شركة دانوب لمواد البناء	مقدم الطلب :				
MANUFACTURER / LOCATION :	SAINT-GOBAIN GYPROC MIDDLE EAST / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع:				
PRODUCT / MODEL :	<table border="1"><thead><tr><th>الوصف</th><th>الموديل</th></tr></thead><tbody><tr><td>Drywall Shaft Wall System, 60/90, 90/120, 120/180min Insulation/Integrity, 90/90, 120/120min Insulation/Integrity, Refer to EWCL Cert. No. ME 5050 for the System Components, performance and Configuration of the GypWall SHAFTWALL System Assembly.</td><td>GypWall SHAFTWALL</td></tr></tbody></table>	الوصف	الموديل	Drywall Shaft Wall System, 60/90, 90/120, 120/180min Insulation/Integrity, 90/90, 120/120min Insulation/Integrity, Refer to EWCL Cert. No. ME 5050 for the System Components, performance and Configuration of the GypWall SHAFTWALL System Assembly.	GypWall SHAFTWALL	قائمة المنتجات :
الوصف	الموديل					
Drywall Shaft Wall System, 60/90, 90/120, 120/180min Insulation/Integrity, 90/90, 120/120min Insulation/Integrity, Refer to EWCL Cert. No. ME 5050 for the System Components, performance and Configuration of the GypWall SHAFTWALL System Assembly.	GypWall SHAFTWALL					
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- ME-5050 - EXOVA WARRINGTONFIRE	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :				

RECOMMENDATIONS

التوصيات

TEST STANDARD: EN 1364-1, BS 476:Part 22

1ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني